

## Tulityösuunnitelma

**Yrityksen nimi ja osoite:**

**Yrityksen vakituiset  
tulityöpaikat ovat:**

Kaikki muut alueet ovat tilapäisiä  
tulityöpaikkoja.

*Tämä tulityösuunnitelma on yrityksemme pysyvä ohje tulitöiden turvatoimista. Tämä suunnitelma koskee myös alueella toimivia ulkopuolisia tulitöiden tekijöitä, joille tämä ohje on toimitettava.*

*Tulitöiden tekeminen edellyttää aina tämän suunnitelman mukaisia turvallisuustoimia ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Suunnitelma sisältää tulitöiden toimenpiteet tulipalojen ehkäisemiseksi ja tulitöistä aiheutuvien riskien pienentämiseksi.*

### **Määritelmät**

*Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaraa.*

### **Tulityökortti**

*Tehtäessä tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla on tulityöluvan antajalla, tulityötä tekevällä sekä valvontaa ja vartiointia tekevällä oltava voimassa oleva tulityökortti.*

### **Tulityöluva**

*Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla sekä katto- ja vedeneristystöihin liittyvien tulitöiden tekeminen edellyttää aina kirjallista tulityö lupaa. Ennen tulityöluvan myöntämistä tulee tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tehdä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, jotka merkitään tulityö lupaan.*

### **Velvoittavuus**

*Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta "Tulityöt". Turvallinen tapa tehdä tulitöitä on esitetty mm. tulityöstandardissa SFS 5900.*

**Yrityksen tulitöistä vastaa:**

**Yrityksen alueella tulityölupia  
myöntävät:**

*Henkilöt ovat perehtyneet Tulityöt-suojeluohjeeseen, tulitöiden turvallisuustoimenpiteisiin sekä paloturvallisuuteen.*

**Tulityöpaikan suojauksesta ja  
järjestyksestä vastaa:**

**Tulityöpaikan työvälineiden  
kunnosta vastaa:**

**Tulityövartiointinista työn  
aikana vastaa:**

**Tulityövartiointinista työn  
jälkeen vastaa:**

**Jälkivartiointiaika on  
vähintään (tuntia):**

*Tilapäisellä tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto määrätään tulityöluvassa.*

*Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 12 kg 43A 183BC -teholuokan käsiammutinta. Näistä toisen käsiammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 6 kg 27A 144BC -teholuokan käsiammuttimella.*

*Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartiointin ajan.*